

Darba drošība ar spectehniku vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju tuvumā



- **Ir jāsapņā** darbi aizsargjoslās pie elektriskajiem tīkliem ar attiecīgā objekta īpašnieku vai vadītāju.
- **Elektroietāise ir jāatslēdz**, ja darba gaitā ir iespējama cilvēku, mašīnu un mehānismu tuvošanās aizsargjoslai tuvāk par elektrobīstamības zonu.



- **Nedrīkst** elektropārvades līniju tuvumā strādāt ar tehniku, kuras augstums, mērot no (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus



- **Jāattālinās ar vairākiem palēcieniem vai tipinot** vismaz par astoņiem metriem no jebkura transportlīdzekļa, kas nokļuvis zem sprieguma. **Svarīgi – pēdas nedrīkst atraut vienu no otras.**
- **Nekādā gadījumā** pēc izglābšanās **nedrīkst tuvoties tehnikai**, vai mēģināt to dzēst – tas apdraud dzīvību!



- **Nepieļaut citu personu piekļuvi** bīstamajai zonai līdz ierodas glābšanas dienesti!
- **Ja noticis incidents, ir jāizsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.**